


TEKNISET TIEDOT



KOJEEN LIITÄNNÄT, OSAT JA PÄÄMITAT

1. KORVAUSILMA TAI KORVAUSILMAN JA KIERTOILMAN SEKOITUS KOJEELLE
2. LIKAINEN POISTOILMA SISÄLTÄ KOJEELLE
3. LIKAINEN POISTOILMA LÄMMÖNVAIHTIMELTA ULOS
4. SUODATETTU PUHDAS TULOILMA SISÄLLE, PUHALLUSSUUNTA A
5. SUODATETTU PUHDAS TULOILMA SISÄLLE, PUHALLUSSUUNTA B
- A. MEKAANISET KUITUSUODATTIMET
- B. TULOILMAN ESILÄMMITYSYKSIKKÖ (VESI TAI SÄHKÖ, LISÄLAITE)
- C. KEMIALLINEN SUODATIN
- D. LEVYLÄMMÖNVAIHDIN
- E. SÄHKÖLIITÄNTÄRASIA
- F. AUTOMAATTINEN SÄHKÖSUODATTIMEN PESUJÄRJESTELMÄ (LISÄLAITE)
- G. TULOILMAN JÄLKILÄMMITYSYKSIKKÖ (VESI TAI SÄHKÖ)
- H. SÄHKÖSUODATTIMET
- I. TULOILMAPUHALLIN
- J. POISTOILMAPUHALLIN
- K. KONDESSIVESIVIEMÄRÖINTI
- L. PESUJÄRJESTELMÄN VIEMÄRÖINTI

KAIR 5000 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

TEOLLISUUSHALLIEN, MYYMÄLÖIDEN, RAVINTOLOIDEN JA TOIMISTOJEN YM. ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA TEHOKKAALLA SUODATUKSELLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. MAHDOLLISUUS KIERTOILMAN KÄYTTÖÖN.

KÄYTTÖKOHDE ESIMERKKEJÄ

ILMASTOITAVA TILA	TILAN NELIÖMÄÄRÄ TAI HENKILÖMÄÄRÄ	
TEOLLISUUSTILAT	480-900 m ²	75-140 HLÖÄ
MYYMÄLÄT	380-670 m ²	
RAVINTOLAT RUOKALAT KAHVILAT	75 -145 m ²	75-140 HLÖÄ
TOIMISTOTILAT	750-1330m ²	75-140 HLÖÄ

PUHALTIMIEN TIEDOT

TULO- JA POISTOILMAPUHAL- LIN	3~220/380 V
	3,1 kW
	1390 DM ³ /s
	(5000 M ³ /H)
	650 PA

KOJE SISÄLTÄÄ

- 1 KPL TULO- JA KIERTOILMAPUHALLIN
- 1 KPL POISTOILMAPUHALLIN
- 1 KPL SÄHKÖSUODATINYKSIKKÖ
- 2 KPL MEKAANINEN KUITUSUODATIN
- 1 KPL RISTIVIRTAUSTYYPPIINEN LEVYLÄMMÖNVAIHDIN
- 1 KPL PUHALTIMIEN PYÖRIMISNOPEUDEN SÄÄDIN

LISÄLAITTEET

- KEMIALLINEN SUODATIN
- JÄLKILÄMMITYS- JA ESILÄMMITYSYKSIKKÖ (VESI TAI SÄHKÖ)
- AUTOMAATTINEN SÄHKÖSUODATTIMEN KENNON PESUYKSIKKÖ
- AUTOMAATTINEN KORVAUSILMAN JA KIERTOILMAN SÄÄTÖYKSIKKÖ
- ILMA LÄMMITYSLISÄLAITTEISTO

ASENNUS

KOJE ASENNETAAN KUIVAAN JA LÄMPIMÄÄN KOJEHUONEESEEN TAI VAST, TILAAN (MIN. 13°C). MIKÄLI KOJEHUONEEN LÄMPÖTILA ON ALLE 13°C ON ERISTÄMISEEN PYYDETTÄVÄ TEHTAALTA ERITYISOHJEET. KOJE ASENNETAAN JALUSTALLE TAI LATTIALLE TÄRINÄNVAIMENNUSMATON PÄÄLLE. KONDENSIVIESIVIEMÄRÖINTI JÄRJESTETTÄVÄ. SÄHKÖSUODATTIMEN PESUYKSIKÖN VIEMÄRÖINTI JÄRJESTETTÄVÄ. KOJE ON VALMISTETTU MUOVIPINNOITETUSTA TERÄSLEVYSTÄ. KOJE ON LÄMPÖ- JA ÄÄNIERISTETTY. VALMISTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTOKSIIN.



VALMISTAJA:

KOSKEN ILMA KY
42300 JÄMSÄNKOSKI
PUH. (942) 47501

EDUSTAJA: