


Tunnus	Tyyppi	Kv m³/h	Kvs m³/h	Dp kPa	Virtaama	Teho	meno-/paluvesi	tuleva-/lähteväilma	Valmistaja
					l/s	W, kW	°C	°C	
TV45	R2020-4-S2 + NRYD24-SR-W		4,0	9	0,34				Belimo
PU40	ALPHA2, 1~230V			30	0,34	5-45 W			Grundfoss
LS45	STAD DN25	4		10	0,34				TA
LP10	2-950-500-2R	2		7	0,34	28 kW, 1,3 m³/s	60/40	3/+21	



MUUTOS PVM	MUUTTI
A	
B	
C	

PVM	TOIMINTAKAAVIO NO.	TIEDOSTO
SUUNN.	PUE1.2-5180VP	LEHTI
TYÖN NO.		LEHTIÄ
PROJEKTI NO.	PIIR.NO.	MUUTOS